



211112341785

正本

检测报告

报告编号: ZNJIC/2023-0100B0602

检测类别:

委托检测

样品名称:

6月废水

委托单位:

浙江德创环保科技股份有限公司

浙江中诺检测技术有限公司



地址: 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍渚路25号节能环保科创中心1幢501-2室
电话: 0575-81181339

声明

1. 本报告无“检验检测专用章”和批准人签字无效。
2. 复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
3. 本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司不承担相应的法律责任。
4. 由委托单位自行送样的样品，其样品的代表性和真实性由委托方负责，相应的检测结果也仅适用于收到的样品，本公司只对来样负责。
5. 委托单位如对报告的数据或结果有异议，请于本报告签发之日起十五日内向本公司书面提出。
6. 不能进行复测和重现的样品，本公司不进行复测，委托单位放弃异议权利。

检测报告

委托单位名称		浙江德创环保科技有限公司		委托单位地址		绍兴袍江新区三江路以南	
受检单位名称		浙江德创环保科技有限公司		受检单位地址		绍兴袍江新区三江路以南	
采样/收样日期		2023 年 06 月 01 日		采样/送样单位		浙江中诺检测技术有限公司	
检测日期		2023 年 06 月 01~06 日		检测结果		详见第 2 页	
样品数量		废水 3 组样					
类别	检测项目	检测标准				主要仪器设备	
废 水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020				便携式 PH 计 PHB-5 型	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989				电子天平 ME-204	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017				50mL 酸式滴定管	
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009				溶解氧测量仪 MP516	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009				可见分光光度计 722N	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989				可见分光光度计 722N	
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018				红外测油仪 ET1200	
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012				紫外可见分光光度计 UV-2100	
评价标准		《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)					
意见和解释		/					
检测结论		DW001 废水排放口的 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类的检测结果符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中的三级排放限值要求;氨氮、总磷的检测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)的排放限值要求。					
编制: 		审核:  批准: 					
							
		签发日期: 2023 年 7 月 4 日					

检测结果

单位：mg/L (pH 无量纲)

采样日期	2023 年 06 月 01 日					
监测点位	DW001 废水排放口			标准限值	达标情况	
样品编号	100B 水 -230601-1#-1	100B 水 -230601-1#-2	100B 水 -230601-1#-3			
样品性状	浅白浑浊	浅白浑浊	浅白浑浊			
pH	7.1	7.2	7.2			
悬浮物	61	55	58	400	达标	
化学需氧量	110	120	122	500	达标	
五日生化需氧量	31.1	30.3	31.4	300	达标	
氨氮	18.1	17.6	17.8	35	达标	
总磷	0.56	0.47	0.49	8	达标	
动植物油类	0.26	0.25	0.27	100	达标	
石油类	0.25	0.25	0.24	20	达标	
总氮	24.0	23.2	23.9	/	/	

※※※※※报告结束※※※※※